

КОПИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС DE.ДЕ01.В38369

Срок действия с 24.01.2013г.

по 23.01.2016г.

№ 0191004

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС DE.0001.11ДЕ01

ДИН ГОСТ ТЮФ БЕРЛИН-БРАНДЕНБУРГ Общество по сертификации в Европе,

Будапештер Штр. 31, 10787 Берлин, Германия, Тел. 0049/30/2601 2110

ПРОДУКЦИЯ

трубы полиэтиленовые, многослойные тип PE-Xc/Al/PE-X,
размерный ряд: 16x2/ 20x2/ 26x3/ 32x3/ 40x3,5/ 50x4/ 63x4,5/
применяемые для рабочего давления 1 МПа (10 бар), рабочая
температура 70°C, макс. темп. 95°C,
серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

22 4800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 18599-2001 Табл. 5., Р. 5.1.

КОД ТН ВЭД России:

3917 21 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Hewing GmbH,
Waldstr. 3, 48607 Ochtrup, Германия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Hewing GmbH,
Waldstr. 3, 48607 Ochtrup, Германия

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № S200 2012 T41 от 16.01.2013г. ИЦ TÜV Rheinland Product Safety GmbH,
рег. № РОСС DE.0001.21МЛ13,
свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.32.013.Е.001859.01.12 от 25.01.2012г.,
сертификата № 107121СС1-2011-AQ-GER-TGA от 21.03.2012г. на систему обеспечения качества
изготовителя соответственно требованиям ИСО 9001,
сертификата № 0029-13 от 24.01.2013г., выданного ДИН ГОСТ ТЮФ Берлин-Бранденбург

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 проставляется на упаковке и в сопроводительной документации.

Руководитель органа

подпись

П. Вермке

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н. Вайс

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Хелен